

RIEPILOGO VALORI CLIMATICI (MEDIE MENSILI)													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Te °C	7,5	8,5	11,5	14,5	17,5	21,9	24,5	24,6	22,3	16,5	12,9	9,3	16,0
gMese	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0	365
gRisc	31	28	31	15	0	0	0	0	0	0	0	30	166
Ta °C	21	21	21	21	20	20	20	20	21	21	21	21	20,7
GradiG	418,5	350	294,5	97,5	0	0	0	0	0	0	243	362,7	1.766,2
Tacs °C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
G acs m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFRONTO CONSUMI ENERGETICI PRIMA E DOPO AMMODERNAMENTO IMPIANTO													
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	Totale
Vecchio	10.663	8.917	7.503	2.484	0	0	0	0	0	0	6.191	9.241	45.000
Nuovo	4.857	4.062	3.418	1.132	0	0	0	0	0	0	2.820	4.210	20.500

Risp.kWh	RispkWh	kWh Tot	%rispkWh	PfOld	Pfnew	kW rid.	Pf %rid.Pf	m3a/acs	m3g/acs	m3aRisc	m3g/risc	m3/anno	m3/g
248.700	1.673,3	250.373	-55,2	314,0	230	84,0	26,8	0	0,0	20.500	123,5	20.500	123,5

RISPARMIO MONETARIO DOVUTO ALL'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO								
	PCI	Costo u.	hFunz.	Consumo	Costo Tot.	Costo/ora	nApp.	€/appart.
Vecchio	9,90	1,65	12	45.000	74.250	36	33	2.250
Nuovo	9,60	0,97	18	20.500	19.885	7	33	603

Risp.anno(€)	% Risp.	Costo Tot.	TRI (anni)	%i Valutaz	%i sval.	anni VAN	Montante (€)
54.365	73,2	108.695	2,0	5	2	20	1.411.587

VIA BERNO 69

